

CZUJKI DYMU

JAK ROZPOZNAĆ CERTYFIKOWANE URZĄDZENIE?

Czujki dymu przeznaczone do zamontowania w obiektach budowlanych lub ich częściach przed wprowadzeniem do obrotu / udostępnieniem na rynku krajowym **muszą spełniać wymagania określone w normie zharmonizowanej EN 14604:2005** (polska norma: **PN-EN 14604:2006**).

Norma EN 14604 została wprowadzona w sposób równoważny we wszystkich państwach Europy / Unii Europejskiej – np. Wielka Brytania (BS), Polska (PN). W przypadku normy równoważnej certyfikacja może być wykonana w każdym akredytowanym, uprawnionym laboratorium.

Weryfikacja zgodności z normą jest wykonywana wyłącznie przez uprawnione jednostki badawcze. Przykłady jednostek certyfikujących.



Numer normy powinien być umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały bezpośrednio na obudowie czujki oraz dodatkowo w dokumentacji dołączonej do urządzenia (np. instrukcja). Można również dokonać oznaczenia opakowania jednostkowego produktu i materiałów dodatkowych.

Dobłą praktyką jest umieszczenie znaku jednostki certyfikującej z jej numerem i/lub numerem certyfikatu.

Po pozytywnej certyfikacji Producent jest zobligowany do wykonania i udostępniania jak niżej:

- **Deklaracja Właściwości Użytkowych (patrz przykład);**
- **Deklaracja Zgodności Producenta (patrz przykład).**



PL

CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA

DOTYCZY

Identyfikacja produktu:

Model/typ: Patrz lista modeli Rok początkowy umieszczenia znaku CE: 2022

Kategoria (opis): Residential Smoke Alarm

Marka: Kidde

Producent:

Walter Kidde Portable Equipment Inc
1016 Corporate Park Drive
Mebane, NC 27302, USA

Reprezentacja EU:

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert, NL

Odniesienie do	Próbka została przetestowana przez	Raport z testu	Zastosowane normy
EMC	Walter Kidde Portable Equipment Inc 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA	CEQP_2030-DSR_2021-12-22	EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 EN 50130-4:2011
CPR	TÜV Rheinland InterCert Kft.	Certificate: 1008-CPR-MC 69267823	EN 14604:2005+AC:2008
RoHS	Dongguan Fymetics Co., Ltd.	CEQP_2030-DSR_2021-12-22	EN IEC 63000:2018

Ograniczenia dotyczące dopuszczenia do użytku/wymagania dotyczące dopuszczenia do użytku

☒ Nie dotyczy
 ☐ Brak
 ☐

Srodki zgodności

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że niniejszy produkt jest zgodny z dyrektywami: 93/68/EEC (Oznaczenia), 2014/30/EU (EMC), 305/2011 (CPR) oraz 2011/65/EU (RoHS). Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych, z poprawkami w 2015/863 i 2017/2102 oraz pozostaje w zgodzie z zasadniczymi wymogami i wszystkimi innymi stosownymi przepisami Dyrektywy w oparciu o wyniki badań przy użyciu zharmonizowanych norm zgodnie z wymienionymi dyrektywami.

Lista modeli (Wykaz wszystkich wariantów lub modeli produktu, dla których obowiązuje niniejsza deklaracja)

Model	Opis
2030-DSR	Battery powered PE smoke alarm with hush



PRZYKŁAD CERTYFIKACJI NA OPAKOWANIU CZUJKA DYMU KIDDE MODEL 2030-DSR



PRZYKŁAD CERTYFIKACJI NA DETEKTORZE CZUJKA DYMU KIDDE MODEL 10Y29



PL

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 002.0012 rev.1

Zgodnie z rozporządzeniem o wyrobach budowlanych UE nr 305/2011

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:

Model: patrz Wykaz modeli

Typ, partia lub numer seryjny:

Każdy pojedynczy produkt jest identyfikowany za pomocą etykiety zawierającej unikalny numer seryjny

Przeznaczenie:

Bezpieczeństwo pożarowe (budynki mieszkalne, mieszkania i pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu)

Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta:

Walter Kidde Portable Equipment
1016 Corporate Park Drive
Mebane, NC 27302, USA

Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela:

KGS Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert, NL

System lub systemy AVCP:

System 1

TÜV Rheinland InterCert Kft. - 2008, przeprowadziła badania typu, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładową kontrolę produkcji z oceną ciągłego nadzoru i zatwierdzeniem zakładowej kontroli produkcji w ramach systemu 1 oraz wydała certyfikat statystyki właściwości użytkowych: 1008-CPR-MC 69267823 0002.

Podstawowa charakterystyka	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna: Norma PL
Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions		
Smoke alarm signals	Pass	4.12
Inter-connectable smoke alarms	NPD	4.18
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Fire sensitivity	Pass	5.15
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	NPD	5.19
Alarm silence facility	Pass	5.20
Operational reliability		
Compliance	Pass	4.1
Individual alarm indicator	Pass	4.2
Mains-on indicator	NPD	4.3
Connection of external ancillary devices	NPD	4.4
Means of calibration	Pass	4.5
User replaceable components	Pass	4.6
Normal power source	Pass	4.7
Standby power source	NPD	4.8
Electrical safety requirements	Pass	4.9

Miejsce: Gdańsk, Polska

Data: 30.06.2025

Dok. Nr: 102.0012 rev.1